



МБОУ «Лицей №2»

356244, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Гагарина, 79
Телефоны: 8(86553) 50448, 59296
Факс: 8(86553) 50448
Электронная почта: gladkih_2@mail.ru
Сайт: <http://www.2lic.ru>
№ 103 от 26.02.2018 г.

Врио начальника межрегионального
отдела энергетического надзора
Кавказского управления
Ростехнадзора
Белякову П. А.

В исполнении Вашего предписания от 19.01.2018 г. № 7875-Р-ПЛ-А/1.7 обязавшего МБОУ «Лицей № 2» устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, сообщаем о проделанной работе по устранению выявленных нарушений:

- пункт 1: дополнили документы необходимой электротехнической документацией по эксплуатации электроустановок;
- пункт 2, 3, 5: разработаны мероприятия по реконструкции электропроводки 3 этажа школы, составлена смета и направлено письмо учредителю от 22.02.2018 г. № 97 (копия письма прилагается);
- пункт 4: составлена схема электроснабжения школы;
- пункт 6: штепсельные розетки, используемые для подключения переносных электроприемников защищены устройством защитного отключения с номинальным отключающим дифференцированным током не более 30 мА.
- пункт 7: на дверях всех электрощитовых нанесены предупредительные знаки, диспетчерские наименования в соответствии со схемой;
- пункт 8: нанесены знаки «заземлено» в местах ввода заземляющих проводников в здании;
- пункт 9: на кабельных линиях, вывешены бирки с требуемыми надписями;
- пункт 10: выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями.

Директор МБОУ «Лицей № 2»



А.П. Гладких



МБОУ «Лицей №2»

356244, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Гагарина, 79

Телефоны: 8(86553) 50448, 50923, 59296

Факс: 8(86553) 50448

Электронная почта: gladkih_2@mail.ru

Сайт: <http://www.2lic.ru>

№ 97 от 22.02.2018 г.

Начальнику отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района СК
Стукаловой Н. В.

Уважаемая Наталья Васильевна!

Сообщаем Вам, что согласно предписанию Кавказского управления
Федеральной службы отдела энергетического надзора от 19 января 2018 №
7875-Р-ПЛ-А/1.7, учреждению необходимо до 01.03.2018 г. устранить
следующие нарушения:

- реконструкция электропроводки 3 этажа школы, включая помещения
кабинетов, ориентировочная стоимость 457.631 тыс. рублей (смета
прилагается)

Просим Вас выделить средства для устранения выявленных
нарушений.

Директор МБОУ «Лицей № 2»

А.П. Гладких



